

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным  
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Приморскому краю

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Находка управления надзорной  
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Приморскому краю  
Г. Находка, Нахимовская, 1а, тел: 8(4236)62-73-15, e-mail: ond\_nakhodka@mchs25.ru  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Находка

(место составления акта)

«14» июня 2017 г.

(дата составления акта)

«16» часов «11» минут  
(время составления акта)

### АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального  
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя  
№ 65

По адресу/адресам: г. Находка, ул. Кольцевая 49

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора) органа муниципального  
контроля о проведении проверки от 11 мая 2017 года № 65

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(наименование проверяемого документарного объекта)

Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение «Детский сад № 15» г. Находка

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

13.06.2017 с 10 час. 0 мин. по 13 час. 0 мин. Продолжительность 3 час. 0 мин.

14.06.2017 с 13 час. 0 мин. по 16 час. 0 мин. Продолжительность 3 час. 0 мин.

Общая продолжительность проверки: 2 дня / 6 час. 0 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Находка управления  
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Приморскому  
краю

(наименование органа государственного контроля (надзора))

Ссылкой распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (подписывается при проведении выездной проверки)

Вы: № 23 от 12.05.2017г. 15 часов 50 минут

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица (а), проводившие проверку: Государственный инспектор г. Находки по пожарному надзору Третьяков  
Александр Александрович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения в участие к  
проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных  
организаций с указанием результатов взаимодействия об организации и наименования органа ее аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий Мостовая Вероника Владиславовна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя  
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае  
проведения проверки - лица саморегулируемой организации) присутствовавший(и) при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

- На путях эвакуации (коридор, холл, фойе, лестничная клетка) отсутствует фотoluminesцентная  
эвакуационная система, монтаж которой осуществляется специализированной организацией, имеющей  
лицензию МЧС России (МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 15» Г. НАХОДКА, ФЗ от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О  
пожарной безопасности» ст. 1; ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях  
пожарной безопасности» п.1 ч. 2 ст.1, ч.1 ст.6, ст. 4, ст.53, ст. 84; Приказ Росстандарта № 474 от  
16.09.2014 г. п.200; ППР РФ п. 33, п.43; ГОСТ Р 12.4.026-2015 п.1, п. 5.1.1, п. 6.1.4, п. 6.2.6, п. 6.3.1, п. 6.3.2  
таб. 2, п. 7.2.5, приложение «К», приложение «Л»; ГОСТ Р 12.2.143-2009 п. 4.1 и примечание 2, п. 4.2, п.  
4.3, п.5.3, п. 5.3.9, п. 5.7, п. 6.1, п. 6.4, п. 6.6, п. 6.6.4, п. 6.6.6, п.6.6.8, п. 6.7, п. 7.10, п. 9.2; Приложение к  
Постановлению Правительства РФ № 1225 от 30.12.2011 г. п.6);

- Отсутствуют знаки пожарной безопасности, указывающие размещение кнопок включения установок  
(систем) пожарной автоматики, мест размещения телефона, по которому можно вызвать пожарную  
охрану (МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 15» Г. НАХОДКА, Правила противопожарного режима в РФ - п. 43);

- в каких реализованы меры пожарной безопасности в отношении объекта защиты не предусмотрена декларация пожарной безопасности (МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 15» Г. НАХОДКА, ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 64)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено


Заявлено Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: распоряжение администрации НГО от 10.05.2017г. № 284-р «О назначении на должность», свидетельство на право собственности, постановление администрации НГО от 26.08.2014г. № 1544, ИНН, ОГРН, приказ о назначении ответственных за ПБ, копия квалификационного удостоверения о прохождении ПТМ, предписание №65/1/1 от 14.05.2017, протокол об АП.

Подпись лиц, проводивших проверку:  Третьяков А.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

  
Маслов А.В.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность, руководящего должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 14 » июня 2017 г.   
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку)