

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
 ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
 Главное управление МЧС России по Приморскому краю
 Центр надзорной деятельности и профилактической работы города Находка управления надзорной
 деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Приморскому краю
 Г. Находка, Нахимовская, 1а, тел: 8(4236)62-73-15, e-mail: ond_nakhodka@mchs25.ru
 (указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № 65/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

*Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение «Детский сад № 15» г. Находка,
 Заведующий Мостовая Вероника Владиславовна*

(исполняет наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении проверки от 11 мая 2017 года № 65 и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 18.05.2017 года по 14.06.2017 года проведена плановая / выездная проверка:

Государственный инспектор г. Находки по пожарному надзору Третьяков Алексей Александрович.

Государственный инспектор г. Находки по пожарному надзору Атрашкоц Алина Викторовна
 (исполняет должность, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору)

Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение «Детский сад № 15» г. Находка, г. Находка, ул. Кольцевая 49

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с *Заведующий Мостовая Вероника Владиславовна*
 (указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в результате проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На путях эвакуации (коридор, холл, фойе, лестничная клетка) отсутствует фотоакустическая эвакуационная система, монтаж которой осуществляется специализированной организацией, имеющей лицензию МЧС России. (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 15" Г. НАХОДКА)	ФЗ от 21.12.1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" ст. 1; ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.1 ч. 2 ст. 1, ч.1 ст.6, ст. 4, ст.53, ст. 84; Приказ Росстандарта № 474 от 16.04.2014 г. п.200; ППР РФ п. 33, п.43; ГОСТ Р 12.4.026-2015 п.1, п. 5.1.1, п. 6.1.4, п. 6.2.6, п. 6.3.1, п. 6.3.2 табл.2, п. 7.2.5, приложение «К», приложение «Л»; ГОСТ	01.08.2018	

		Р 12.2.143-2009 п. 4.1 и примечание 2, п. 4.2, п. 4.2.1, п. 5.3, п. 5.3.9, п. 5.7, п. 6.1, п. 6.4, п. 6.6, п. 6.6.4, п. 6.6.6, п. 6.6.8, п. 6.7, п. 7.10, п. 9.2; Приложение к Постановлению Правительства РФ № 1225 от 30.12.2011 г. п.6		
2	Отсутствуют знаки пожарной безопасности, указывающие размещение кнопок включения установок (систем) пожарной автоматики, мест размещения телефона, по которому можно позвать пожарную охрану. (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 15" Г. НАХОДКА)	Правила противопожарного режима в РФ : п. 43	01.08.2018	
3	В рамках реализации мер пожарной безопасности в отношении объекта защиты не представлена декларация пожарной безопасности (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 15" Г. НАХОДКА)	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" : ст. 64	01.08.2018	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Находки по
пожарному надзору

Третьяков Алексей Александрович

(должность, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по
пожарному надзору)

"14" июня 2017 г.



Предписание для исполнения получил:

М.С.С.С.С.

(подпись)

"14" июня 2017 г.

Заведующий Мостовой Вероника
Владиславовна

(должность, фамилия, имя, отчество)

* - Копия личной печати государственного инспектора по пожарному надзору