

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
 Главное управление МЧС России по Приморскому краю
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Находка управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Приморскому краю
 Г. Находка, Нахимовская, 1а, тел: 8(4236)62-73-15, e-mail: ond_nakhodka@mchs25.ru
 (указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № 204/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

*Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение «Детский сад № 15» г. Находка,
 Заведующая - Мостовая Вероника Владиславовна*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении проверки от 24 марта 2016 года № 204 и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 20.04.2016 года по 21.04.2016 года проведена плановая / выездная проверка:

Государственный инспектор г. Находки по пожарному надзору Сорока Анна Михайловна, Государственный инспектор г. Находки по пожарному надзору Третьяков Алексей Александрович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору.

*Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение «Детский сад № 15» г. Находка,
 г. Находка, ул. Чернышевского 5а*

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с *заведующая Мостовая Вероника Владиславовна*
 (указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте отсутствует резервный запас пожарных извещателей каждого типа для замены неисправных или выработавших свой ресурс в количестве, не менее 10% от установленных. (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 15" Г. НАХОДКА)	РД 009-01-96 п.2.2.7	01.10.2016	
2	На путях эвакуации 1 этажа (коридор, лестничная клетка, тамбуры) отсутствует фотолюминисцентная эвакуационная система. (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 15" Г. НАХОДКА)	ФЗ-69 от 21.12.1994 г. ст. 1; ФЗ-123 от 22.07.2008 г. п.1 ч. 2ст.1, ч.1 ст.6, ст. 4, ст.53, ст. 84; Приказ Росстандарта № 474 от 16.04.2014 г. п.200; ППР РФ п. 33, п.43; ГОСТ Р 12.4.026-2001 п.1, п. 5.1.1, п. 6.1.4, п. 6.2.6, п. 6.3.1, п. 6.3.2 табл.2, п. 7.2.5, приложение «Ж», приложение «И»; ГОСТ Р 12.2.143-2009 п. 4.1 и примечание 2, п. 4.2, п. 4.2.1, п.5.3, п. 5.3.9, п. 5.7, п. 6.1, п. 6.4, п. 6.6, п. 6.6.4, п. 6.6.6, п.6.6.8, п. 6.7, п. 7.10, п. 9.2; Приложение к Постановлению Правительства РФ № 1225 от 30.12.2011 г. п.6	01.08.2017	
3	На путях эвакуации 2 этажа (коридор, лестничная клетка, тамбуры) отсутствует фотолюминисцентная эвакуационная система. (МБДОУ	ФЗ-69 от 21.12.1994 г. ст. 1; ФЗ-123 от 22.07.2008 г. п.1 ч. 2ст.1, ч.1 ст.6, ст. 4, ст.53, ст. 84; Приказ Росстандарта № 474 от 16.04.2014 г. п.200; ППР РФ п. 33, п.43; ГОСТ Р 12.4.026-2001 п.1, п. 5.1.1, п. 6.1.4, п. 6.2.6, п. 6.3.1, п. 6.3.2 табл.2, п. 7.2.5, приложение «Ж»,	01.08.2017	

	"ДЕТСКИЙ САД № 15" Г. НАХОДКА)	приложение «И»; ГОСТ Р 12.2.143-2009 п. 4.1 и примечание 2, п. 4.2, п. 4.2.1, п.5.3, п. 5.3.9, п. 5.7, п. 6.1, п. 6.4, п. 6.6, п. 6.6.4, п. 6.6.6, п.6.6.8, п. 6.7, п. 7.10, п. 9.2; Приложение к Постановлению Правительства РФ № 1225 от 30.12.2011 г. п.6		
4	Не проводится ежеквартальная проверка первичных средств пожаротушения. (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 15" Г. НАХОДКА)	НПБ 166-97 п. 7.6	01.10.2016	
5	В групповой ячейки в группе "Звездочки" на 2 этаже установлено помещение кладовой в которой осуществляется хранение горючих веществ и материалов, т.е. осуществляется складирование и хранение веществ и материалов в помещениях, не относящихся к складским помещениям в соответствии с их функциональной пожарной опасностью. (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 15" Г. НАХОДКА)	СНиП 21-01-97* п. 5.17; 5.21	01.10.2016	
6	В групповой ячейки в группе "Ромашка" на 2 этаже установлено помещение кладовой в которой осуществляется хранение горючих веществ и материалов, т.е. осуществляется складирование и хранение веществ и материалов в помещениях, не относящихся к складским помещениям в соответствии с их функциональной пожарной опасностью. (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 15" Г. НАХОДКА)	СНиП 21-01-97* п. 5.17; 5.21	01.10.2016	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Находки по
пожарному надзору Сорока Анна Михайловна

(должность, фамилию, инициалы государственного инспектора по
пожарному надзору)

" 21 " апреля 2016 г.

Предписание для исполнения получил:

Власов
(подпись)

" 21 " апреля 2016 г.



(подпись)

М.Л.П. *

Заведующая Мстовая Вероника Владиславовна

(должность, фамилия, инициалы)

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору