



Информация о размещении сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. Учётный номер: 27220011000000953208 от 17.01.2022



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ
НАДЗОРУ**

(Дальневосточное управление Ростехнадзора)

ул. Светланская, д. 165, г. Владивосток, 690001, телефон: (423) 225-31-35, Факс: (423) 225-41-92, E-mail: prim@dvost.gosnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ

**об устранении нарушений требований энергетической безопасности
№ П-371-43-03П-02**

28 января 2022г.

(дата)

Законному представителю

Герасимов Сергей Геннадьевич главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Приморскому краю.
(должность, Ф.И.О. проверяющего)

На основании Акта проверки № А-371-43-03П-02 от 28.01.2022, составленного в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 15» Находкинского городского округа (далее МБДОУ «Детский сад № 15» г. Находка), ИНН 2508062459, место нахождения юридического лица: 692916, Приморский край, г. Находка, ул. Чернышевского, д.5а.

2

(место нахождения) юридического лица:

в присутствии: Ржевской Елены Владимировны ВРИО заведующая МБДОУ «Детский сад № 15» Находкинского городского округа
(Ф.И.О., должность, наименование организации)

ПРЕДПИСЫВАЮ

принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки

№ п/п	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования	Сроки устранения нарушений
-------	---	--	----------------------------

1	2	которого нарушены	3	4
1.	Не устранены замечания отражённые в протоколах испытания электрооборудования от 28.06.2021, 11.11.21 года ЭИЛ АО НМУ «Дальэлектромонтаж»	ПТЭЭП 1.1.1, 2.2.39, 3.6.		14.06.2022
2.	В помещениях здания (коридоры, кабинеты, кухня) установлены штепсельные розетки для переносных электроприёмников без защитного контакта для присоединения РЕ проводника.	ПУЭ 6.6.24		14.06.2022
3.	Линии групповой сети, прокладываемые от распределительных щитов 0,4 кВ до освещения, штепсельных розеток выполнены не трёхпроводными, без нулевого защитного – РЕ проводника.	ПУЭ 7.1.36, 1.7.132		14.06.2022
4.	Цепи штепсельных розеток, расположенные в помещениях с повышенной опасностью (токопроводящие полы) не защищены устройствами защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА (кухня).	ПУЭ 1.7.151, 7.1.48		14.06.2022
5.	Отсутствует в полном объеме утвержденная проектная документация со всеми последующими изменениями	ПТЭЭП 1.8.1		14.06.2022
6.	По истечении установленного нормативно-технической документации срока службы электрооборудование не подвергнуто техническому освидетельствованию	ПТЭЭП 1.6.7.		14.06.2022
7.	Не выполнена система дополнительного уравнивания потенциалов, соединяющая между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного оборудования и сторонние проводящие части (разделочные столы, мойки и т.д.), отсутствует контур заземления.	ПУЭ 1.7.83		14.06.2022
8.	Степень обеспечения надежности внешнего электроснабжения не соответствует II категории.	ПУЭ 1.2.17. ПТЭЭП 1.8 СП 31-110-2003 5.1		14.06.2022
9.	Розетки в кабинетах установлены на высоте до 1.8 м	СП 31-110-2003 14.35		

Примечание :**Перечень применяемых сокращений:**

ИПИСЗ- Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках; утверждена приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. N 261;

ПТЭЭП - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утверждённые приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6, зарегистрированные Минюстом России от 22.01.2003 № 4145;


ПОТЭЭ - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 года N 903н.

Не выполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

В случае необходимости продления сроков устранения отдельных пунктов предписания по уважительным причинам, юридическое лицо, которому выдано предписание об устранении выявленных нарушений законодательства в области промышленной безопасности, не позднее 10 рабочих дней до указанного в предписании срока устранения нарушения, вправе направить в Ростехнадзор (его территориальный орган), аргументированное ходатайство о продлении срока исполнения предписания.

Предписание выдал:

Главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Приморскому краю  Герасимов Сергей Геннадьевич;

(должность) (подпись), (Ф.И.О. выдавшего предписание)

С предписанием ознакомлен, экземпляр предписания на 3 листах для исполнения получил:

Ржевская Елена Владимировна 

(подпись)

28.01.2022

(дата)

